



173112050032

第1页，共8页
报告编号: WSZX211358B01



新疆昌源水务科学研究院（有限公司）

检测报告

项目名称: _____ /

样品类型: _____ 地表水

委托单位: _____ 木垒县和盛供排水有限责任公司

报告日期: _____ 2021年6月30日



扫描全能王 创建

说 明

- 一、对检测结果有异议者, 应提出书面复检申请, 申请应在收到检测报告之日起, 或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本机构提出, 逾期则按无意见处理。
 - 二、本报告未经同意, 请不要以任何方式复制及广告宣传, 经同意复制的复印件, 应由本机构加盖"检测专用章"确认。
 - 三、未盖"检测专用章"及"CMA标志章"、未经签字或者涂改的报告单均无效。
 - 四、凡委托送样的检测结果只对收到样品负责。
 - 五、当委托方要求用电话、传真或其它电子或电磁方式来传送检测结果时, 即未经本机构盖章的报告只能用作参考, 不具备法律效力。
 - 六、结果有"L"表示浓度低于方法检出限, 其数值为该项目的检出限。
 - 七、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。
 - 八、检测机构联系地址: 乌鲁木齐市南昌路261号
- 联系电话: 0991-4563200
传 真: 0991-4563200
邮政编码: 830000



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地 N:43°46'22.23"E:90°17'30.51"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	109 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-18
样品编号	211358S01	样品名称	水源地		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
1	水温/(℃)	15.5	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991		
2	pH	8.19	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
3	溶解氧/(mg/L)	8.04	电化学探头法 HJ 506-2009		
4	高锰酸盐指数/(mg/L)	5.5	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989		
5	化学需氧量/(mg/L)	19	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
6	五日生化需氧量/(mg/L)	3.9	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009		
7	氨氮/(mg/L)	0.025L	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
8	总磷(以P计)/(mg/L)	0.15	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
9	总氮(湖、库以N计)/(mg/L)	1.50	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		
10	铜/(mg/L)	8.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
11	锌/(mg/L)	6.70×10^{-4} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
12	氟化物(以F计)/(mg/L)	0.171	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
13	硒/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
14	砷/(mg/L)	9.7×10^{-4}	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
15	汞/(mg/L)	4.0×10^{-5} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
16	镉/(mg/L)	5.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
17	铬(六价)/(mg/L)	0.004L	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987		
18	铅/(mg/L)	9.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
19	氰化物/(mg/L)	0.004L	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		
20	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
21	石油类/(mg/L)	0.05	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018		
22	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.050L	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987		
23	硫化物/(mg/L)	0.005L	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		



扫描全能王 创建

监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地 N:43°46'22.23"E:90°17'30.51"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	109 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-18
样品编号	211358S01	样品名称	水源水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
24	粪大肠菌群/(个/L)	9.2×10^3	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018		
25	硫酸盐/(mg/L)	59.4	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
26	氯化物/(mg/L)	7.89	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
27	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.40	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		
28	铁/(mg/L)	6.61×10^{-2}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
29	锰/(mg/L)	6.30×10^{-3}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
30	三氯甲烷/(mg/L)	2.00×10^{-4} L	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
31	四氯化碳/(mg/L)	2.80×10^{-4}	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
32	三溴甲烷/(mg/L)	5.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
33	二氯甲烷/(mg/L)	5.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
34	1,2-二氯乙烷/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
35	环氧氯丙烷/(mg/L)	2.3×10^{-3} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
36	氯乙烯/(mg/L)	5.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
37	1,1-二氯乙烯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
38	1,2-二氯乙烯/(mg/L)	7.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
39	三氯乙烯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
40	四氯乙烯/(mg/L)	2.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
41	氯丁二烯/(mg/L)	5.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
42	六氯丁二烯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
43	苯乙烯/(mg/L)	2.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
44	甲醛/(mg/L)	0.05L	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
45	乙醛/(μg/L)	4.97L	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		
46	丙烯醛/(μg/L)	5.12L	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		



扫描全能王 创建

监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地 N:43°46'22.23"E:90°17'30.51"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	109 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-18
样品编号	211358S01	样品名称	水源地		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
47	三氯乙醛/(mg/L)	1.00×10^{-3} L	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
48	苯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
49	甲苯/(mg/L)	3.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
50	乙苯/(mg/L)	3.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
51	二甲苯/(mg/L)	7.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
52	异丙苯/(mg/L)	3.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
53	氯苯/(mg/L)	2.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
54	1,2-二氯苯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
55	1,4-二氯苯/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
56	三氯苯/(mg/L)	8.0×10^{-4} L	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
57	四氯苯/(mg/L)	7.00×10^{-5} L	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
58	六氯苯/(mg/L)	2.00×10^{-5} L	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
59	硝基苯/(mg/L)	1.70×10^{-4} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
60	二硝基苯/(mg/L)	6.30×10^{-5} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
61	2,4-二硝基甲苯/(mg/L)	1.80×10^{-5} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
62	2,4,6-三硝基甲苯/(mg/L)	2.10×10^{-5} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
63	硝基氯苯/(mg/L)	5.30×10^{-5} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
64	2,4-二硝基氯苯/(mg/L)	2.20×10^{-5} L	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013		
65	五氯酚/(mg/L)	1.00×10^{-5} L	水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591-2010		
66	苯胺/(μg/L)	0.2L	水质 17种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四级杆质谱法 HJ 1048-2019		
67	联苯胺/(μg/L)	6.0×10^{-3} L	水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法 HJ 1017-2019		
68	丙烯酰胺/(mg/L)	5.00×10^{-5} L	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
69	丙烯腈/(μg/L)	6.04L	水质 丙烯腈、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地 N:43°46'22.23"E:90°17'30.51"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	109 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-18
样品编号	211358S01	样品名称	水源水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
70	邻苯二甲酸二正丁酯/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录B)		
71	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-3} \text{ L}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (附录B)		
72	水合肼/(mg/L)	0.005L	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
73	吡啶/(mg/L)	0.03L	水质 吡啶的测定 顶空气相色谱法 HJ 1072-2019		
74	松节油/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-3} \text{ L}$	水质 松节油的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 866-2017		
75	丁基黄原酸/(mg/L)	0.002L	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
76	活性氯/(mg/L)	0.04L	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010		
77	滴滴涕/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
78	林丹/(mg/L)	$1.00 \times 10^{-5} \text{ L}$	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.9-2006		
79	环氧七氯/(mg/L)	$5.80 \times 10^{-5} \text{ L}$	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
80	对硫磷/(mg/L)	$5.4 \times 10^{-4} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
81	甲基对硫磷/(mg/L)	$4.2 \times 10^{-4} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
82	马拉硫磷/(mg/L)	$6.4 \times 10^{-4} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
83	乐果/(mg/L)	$5.7 \times 10^{-4} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
84	敌敌畏/(mg/L)	$6.0 \times 10^{-5} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
85	敌百虫/(mg/L)	$5.10 \times 10^{-5} \text{ L}$	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991		
86	内吸磷/(mg/L)	$6.8 \times 10^{-4} \text{ L}$	饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
87	百菌清/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-4} \text{ L}$	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
88	甲萘威/(mg/L)	$1.03 \times 10^{-3} \text{ L}$	饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
89	溴氰菊酯/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-4} \text{ L}$	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
90	莠去津(阿特拉津)/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-5} \text{ L}$	饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
91	苯并(a)芘/(mg/L)	$1.6 \times 10^{-6} \text{ L}$	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009		
92	甲基汞/(ng/L)	0.02L	水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018		



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水源地 N:43°46'22.23"E:90°17'30.51"				
样品类型	地表水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	109 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-18
样品编号	211358S01	样品名称	水源水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
序号	检测项目	检测结果	检测依据		
93	多氯联苯/(mg/L)	未检出	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014		
94	微囊藻毒素-LR/(mg/L)	1.0×10^{-4} L	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		
95	钼/(mg/L)	1.27×10^{-3}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
96	钴/(mg/L)	3.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
97	铍/(mg/L)	4.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
98	硼/(mg/L)	5.96×10^{-2}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
99	锑/(mg/L)	2.0×10^{-4} L	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		
100	镍/(mg/L)	2.58×10^{-4}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
101	钡/(mg/L)	1.04×10^{-2}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
102	钒/(mg/L)	1.07×10^{-3}	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
103	钛/(mg/L)	0.109	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
104	铊/(mg/L)	2.00×10^{-5} L	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
105	2,4-二氯苯酚*/(μg/L)	0.2L	水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 744-2015		
106	四乙基铅*/(μg/L)	0.02L	水质 四乙基铅的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 959-2018		
107	苦味酸*/(μg/L)	1L	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
108	黄磷*/(mg/L)	1×10^{-4} L	水质 黄磷的测定 气相色谱法 HJ 701-2014		
109	2,4,6-三氯苯酚*/(μg/L)	0.1L	水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 744-2015		
备注: **为有能力分包项目, 黄磷*分包方为: 新疆坤诚检测技术有限公司, 资质证书号为: 193112050009; 其余项目分包方为: 新疆新特新材料检测中心有限公司, 资质证书号为: 163120340001 (本栏以下空白)					

编制人: 王明

审核人: 段立江

签发人: 韩

2021年6月30日



扫描全能王 创建

附表1：主要监测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	温度计 №WSZX/YQ.A-066	/
2	便携式pH计 №WSZX/YQ.A-099	雷磁PHBJ-260
3	溶解氧仪 №WSZX/YQ.A-027	HQ30D
4	溶解氧仪 №WSZX/YQ.A-049	HQ430D
5	生化培养箱 №WSZX/YQ.C-137	LRH-150
6	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-050	DR6000
7	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 №WSZX/YQ.A-010	ICAP Q
8	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-033	ICS-1100
9	原子荧光光度计 №WSZX/YQ.A-001	AFS930
10	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-018	DR6000
11	全自动智能蒸馏仪 №WSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
12	生化培养箱 №WSZX/YQ.C-006	SPX-250BIII
13	隔水式恒温培养箱 №WSZX/YQ.C-036	GHP-9270
14	顶空进样-气相色谱仪 II №WSZX/YQ.A-005	HS40-7890B
15	吹扫捕集-气相/质谱联用仪 №WSZX/YQ.A-020	4660 4551A+ISQ Trace
16	气相色谱仪 №WSZX/YQ.A-053	安捷伦7890B
17	气相质谱仪 (GC-MS №WSZX/YQ.A-043	7890B-5977A
18	顶空进样-气相色谱仪 I №WSZX/YQ.A-004	7890B
19	超高效液相色谱-三重四级杆串联 №WSZX/YQ.A-035	Hclass-xevoTQD
20	柱后衍生-超高效液相色谱仪 №WSZX/YQ.A-002	ACQUITY UPLC H-Class
21	余氯/总氯分析仪 №WSZX/YQ.A-026	哈希PC II
22	全自动烷基汞分析仪 №WSZX/YQ.A-120	MERX





新疆昌源水务科学研究院（有限公司）



检测 报 告

项目名称: _____ /

样品类型: _____ 生活饮用水

委托单位: _____ 木垒县和盛供排水有限责任公司

报告日期: _____ 2021年6月30日



说 明

- 一、对检测结果有异议者, 应提出书面复检申请, 申请应在收到检测报告之日起, 或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本机构提出, 逾期则按无意见处理。
 - 二、本报告未经同意, 请不要以任何方式复制及广告宣传, 经同意复制的复印件, 应由本机构加盖"检测专用章"确认。
 - 三、未盖"检测专用章"及"CMA标志章"、未经签字或者涂改的报告单均无效。
 - 四、凡委托送样的检测结果只对收到样品负责。
 - 五、当委托方要求用电话、传真或其它电子或电磁方式来传送检测结果时, 即未经本机构盖章的报告只能用作参考, 不具备法律效力。
 - 六、结果有"L"表示浓度低于方法检出限, 其数值为该项目的检出限。
 - 七、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。
 - 八、检测机构联系地址: 乌鲁木齐市南昌路261号
- 联系电话: 0991-4563200
传 真: 0991-4563200
邮政编码: 830000



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水厂出口 N:43°48'20.98"E:90°16'42.61"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-16
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2006、城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018				
样品编号	211358S02	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	耐热大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	菌落总数/(CFU/mL)	未检出	≤100
砷/(mg/L)	1.0×10^{-3} L	≤0.01	镉/(mg/L)	6.00×10^{-5} L	≤0.005
铬(六价)/(mg/L)	0.004L	≤0.05	铅/(mg/L)	7.00×10^{-5} L	≤0.01
汞/(mg/L)	1.0×10^{-4} L	≤0.001	硒/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	≤0.01
氰化物/(mg/L)	0.002L	≤0.05	氟化物(F ⁻)/(mg/L)	0.19	≤1.0
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.39	≤10 地下水源限制时为20	三氯甲烷/(mg/L)	1.74×10^{-2}	≤0.06
四氯化碳/(mg/L)	2.45×10^{-4}	≤0.002	溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L)	5.00×10^{-3} L	≤0.01
甲醛(使用臭氧时)/(mg/L)	0.05L	≤0.9	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	2.40×10^{-3} L	≤0.7
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L)	5.00×10^{-3} L	≤0.7	色度(铂钴色度单位)/(度)	5L	≤15
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	0.5L	≤1 水源与净水技术条件限制时为3	臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	pH	7.89	6.5-8.5
铝/(mg/L)	4.52×10^{-2}	≤0.2	铁/(mg/L)	5.29×10^{-2}	≤0.3
锰/(mg/L)	2.09×10^{-2}	≤0.1	铜/(mg/L)	9.00×10^{-5} L	≤1.0
锌/(mg/L)	8.00×10^{-4} L	≤1.0	氯化物/(mg/L)	24.3	≤250
硫酸盐/(mg/L)	57.9	≤250	溶解性总固体/(mg/L)	277	≤1000
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	170	≤450	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)/(mg/L)	1.75	≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002L	≤0.002	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.050L	≤0.3
总α放射性/(Bq/L)	0.02	≤0.5	总β放射性/(Bq/L)	0.08	≤1
游离余氯/(mg/L)	0.33	出厂水余量≥0.3,限值为4;管网末梢水余量≥0.05	一氯胺(总氯)/(mg/L)	0.01L	出厂水余量≥0.5,限值为3;管网末梢水余量≥0.05



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供排水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水厂出口 N:43°48'20.98"E:90°16'42.61"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-16
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2006、城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018				
样品编号	211358S02	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		

检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
臭氧(O ₃)/(mg/L)	0.01L	出厂水限值为0.3;管网末梢水余量≥0.02;如加氯总量≥0.05	二氧化氯(ClO ₂)/(mg/L)	0.18	出厂水余量≥0.1,限值为0.8;管网末梢水余量≥0.02
锑/(mg/L)	5.0×10 ⁻⁴ L	≤0.005	钡/(mg/L)	1.26×10 ⁻²	≤0.7
铍/(mg/L)	3.00×10 ⁻⁵ L	≤0.002	硼/(mg/L)	6.01×10 ⁻²	≤0.5
钼/(mg/L)	1.25×10 ⁻³	≤0.07	镍/(mg/L)	1.05×10 ⁻⁴	≤0.02
银/(mg/L)	3.00×10 ⁻⁵ L	≤0.05	铊/(mg/L)	1.00×10 ⁻⁵ L	≤0.0001
氯化氰/(mg/L)	0.01L	≤0.07	一氯二溴甲烷/(mg/L)	1.28×10 ⁻³	≤0.1
二氯一溴甲烷/(mg/L)	5.20×10 ⁻³	≤0.06	二氯乙酸/(mg/L)	9.20×10 ⁻⁴ L	≤0.05
1,2-二氯乙烷/(mg/L)	6.00×10 ⁻⁵ L	≤0.03	二氯甲烷/(mg/L)	3.00×10 ⁻⁵ L	≤0.02
三卤甲烷	0.38	≤1	1,1,1-三氯乙烷/(mg/L)	8.00×10 ⁻⁵ L	≤2
三氯乙酸/(mg/L)	1.70×10 ⁻³ L	≤0.1	三氯乙醛/(mg/L)	4.34×10 ⁻³	≤0.01
2,4,6-三氯酚/(mg/L)	5.4×10 ⁻⁴ L	≤0.2	三溴甲烷/(mg/L)	5.67×10 ⁻⁴	≤0.1
七氯/(mg/L)	2.00×10 ⁻⁴ L	≤0.0004	马拉硫磷/(mg/L)	3.9×10 ⁻⁴ L	≤0.25
五氯酚/(mg/L)	2.7×10 ⁻⁴ L	≤0.009	六六六/(mg/L)	1.00×10 ⁻⁵ L	≤0.005
六氯苯/(mg/L)	2.00×10 ⁻⁵ L	≤0.001	乐果/(mg/L)	2.9×10 ⁻⁴ L	≤0.08
对硫磷/(mg/L)	7.3×10 ⁻⁴ L	≤0.003	灭草松/(mg/L)	5.7×10 ⁻⁴ L	≤0.3
甲基对硫磷/(mg/L)	1.6×10 ⁻³ L	≤0.02	百菌清/(mg/L)	4.0×10 ⁻⁴ L	≤0.01
呋喃丹/(mg/L)	2.7×10 ⁻⁴ L	≤0.007	林丹/(mg/L)	1.00×10 ⁻⁵ L	≤0.002
毒死蜱/(mg/L)	1.6×10 ⁻⁴ L	≤0.03	草甘膦/(mg/L)	0.044L	≤0.7
敌敌畏/(mg/L)	1.6×10 ⁻⁴ L	≤0.001	莠去津/(mg/L)	1.3×10 ⁻⁴ L	≤0.002
溴氰菊酯/(mg/L)	2.0×10 ⁻⁴ L	≤0.02	2,4-滴/(mg/L)	1.1×10 ⁻³ L	≤0.03



扫描全能王 创建

监测结果报告单



委托单位	木垒县和盛供水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	水厂出口 N:43°48'20.98"E:90°16'42.61"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	106 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-16
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2006、城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018				
样品编号	211358S02	样品名称	出厂水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
滴滴涕/(mg/L)	$2.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.001	乙苯/(mg/L)	$6.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.3
二甲苯/(mg/L)	$2.90 \times 10^{-4} L$	≤ 0.5	1,1-二氯乙烯/(mg/L)	$1.20 \times 10^{-4} L$	≤ 0.03
1,2-二氯乙烯/(mg/L)	$1.80 \times 10^{-4} L$	≤ 0.05	1,2-二氯苯/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} L$	≤ 1
1,4-二氯苯/(mg/L)	$3.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.3	三氯乙烯/(mg/L)	$1.90 \times 10^{-4} L$	≤ 0.07
三氯苯/(mg/L)	$7.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.02	六氯丁二烯/(mg/L)	$1.10 \times 10^{-4} L$	≤ 0.0006
丙烯酰胺/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-5} L$	≤ 0.0005	四氯乙烯/(mg/L)	$1.40 \times 10^{-4} L$	≤ 0.04
甲苯/(mg/L)	$1.10 \times 10^{-4} L$	≤ 0.7	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L)	$2.0 \times 10^{-3} L$	≤ 0.008
环氧氯丙烷/(mg/L)	$4.0 \times 10^{-4} L$	≤ 0.0004	苯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.01
苯乙烯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.02	苯并(a)芘/(mg/L)	$1.4 \times 10^{-6} L$	≤ 0.00001
氯乙烯/(mg/L)	$1.70 \times 10^{-4} L$	≤ 0.005	氯苯/(mg/L)	$4.00 \times 10^{-5} L$	≤ 0.3
微囊藻毒素-LR/(mg/L)	$1.0 \times 10^{-4} L$	≤ 0.001	氨氮(以N计)/(mg/L)	0.02L	≤ 0.5
硫化物/(mg/L)	0.02L	≤ 0.02	钠/(mg/L)	21.1	≤ 200
贾第鞭毛虫/(个/10L)	1L	< 1	隐孢子虫/(个/10L)	1L	< 1

备注: 标准依据: 生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006

(本栏以下空白)

签发人: 韩

2021年6月30日

编制人:

新疆

审核人:

展立仁



扫描全能王 创建

附表1：主要监测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	隔水式恒温培养箱 №WSZX/YQ.C-036	GHP-9270
2	原子荧光光度计 №WSZX/YQ.A-001	AFS930
3	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 №WSZX/YQ.A-010	ICAP Q
4	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-050	DR6000
5	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-018	DR6000
6	全自动智能蒸馏仪 №WSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
7	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-033	ICS-1100
8	顶空进样-气相色谱仪 II №WSZX/YQ.A-005	HS40-7890B
9	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-003	ICS-2100
10	实验室浊度仪 №WSZX/YQ.A-023	2100N
11	便携式pH计 №WSZX/YQ.A-099	雷磁PHBJ-260
12	电子分析天平（万分之一 №WSZX/YQ.A-013	Quintix224-1CN
13	四路低本底α、β测量仪 №WSZX/YQ.A-052	BH1227
14	多参数水质分析仪 №WSZX/YQ.A-114	百灵达RW7
15	余氯/总氯分析仪 №WSZX/YQ.A-026	哈希PC II
16	吹扫捕集-气相/质谱联用仪 №WSZX/YQ.A-020	4660 4551A+ISQ Trace
17	柱后衍生-超高效液相色谱仪 №WSZX/YQ.A-002	ACQUITY UPLC H-Class
18	顶空进样-气相色谱仪 I №WSZX/YQ.A-004	7890B
19	超高效液相色谱-三重四级杆串联 №WSZX/YQ.A-035	Hclass-xevoTQD
20	气相质谱仪（GC-MS №WSZX/YQ.A-043	7890B-5977A
21	单火焰原子吸收分光光度仪 №WSZX/YQ.A-008	AAPWF 900F
22	两虫检验设备 №WSZX/YQ.A-021	Filta - Max





173112050032

第1页，共4页

报告编号: WSZX211358B03



新疆昌源水务科学研究院（有限公司）

检测报告

项目名称: _____ / _____

样品类型: _____ 生活饮用水

委托单位: _____ 木垒县和盛供排水有限责任公司

报告日期: _____ 2021年6月30日



扫描全能王 创建

说 明

一、对检测结果有异议者, 应提出书面复检申请, 申请应在收到检测报告之日起, 或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本机构提出, 逾期则按无意见处理。

二、本报告未经同意, 请不要以任何方式复制及广告宣传, 经同意复制的复印件, 应由本机构加盖"检测专用章"确认。

三、未盖"检测专用章"及"CMA标志章"、未经签字或者涂改的报告单均无效。

四、凡委托送样的检测结果只对收到样品负责。

五、当委托方要求用电话、传真或其它电子或电磁方式来传送检测结果时, 即未经本机构盖章的报告只能用作参考, 不具备法律效力。

六、结果有"L"表示浓度低于方法检出限, 其数值为该项目的检出限。

七、微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

八、检测机构联系地址: 乌鲁木齐市南昌路261号

联系电话: 0991-4563200

传 真: 0991-4563200

邮政编码: 830000



监测结果报告单

委托单位	木垒县和盛供水有限责任公司			联系电话	13899626336
采样地点	胖小马饭馆 N:43°51'05.12"E:90°17'17.34"				
样品类型	生活饮用水	样品来源	委托承检方采样	收样日期	2021-6-9
样品数量	1 份	检测项数	35 项	检测日期	2021-6-9至2021-6-16
检测依据	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2006				
样品编号	211358S03	样品名称	末梢水		
客户编号	/	样品状态	无色、透明、塑料瓶、玻璃瓶、塑料桶装		
检测项目	检测结果	标准限值	检测项目	检测结果	标准限值
总大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	耐热大肠菌群/(MPN/100mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	菌落总数/(CFU/mL)	未检出	≤100
砷/(mg/L)	1.0×10^{-3} L	≤0.01	镉/(mg/L)	6.00×10^{-5} L	≤0.005
铬(六价)/(mg/L)	0.004L	≤0.05	铅/(mg/L)	7.00×10^{-5} L	≤0.01
汞/(mg/L)	1.0×10^{-4} L	≤0.001	硒/(mg/L)	4.0×10^{-4} L	≤0.01
氰化物/(mg/L)	0.002L	≤0.05	氟化物(F ⁻)/(mg/L)	0.19	≤1.0
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	1.42	≤10 地下水源地限制时为20	三氯甲烷/(mg/L)	1.43×10^{-2}	≤0.06
四氯化碳/(mg/L)	2.40×10^{-4}	≤0.002	色度(铂钴色度单位)/(度)	5L	≤15
浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	0.5L	≤1 水源与净水技术条件限制时为3	臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无	pH	7.91	6.5-8.5
铝/(mg/L)	0.121	≤0.2	铁/(mg/L)	9.54×10^{-2}	≤0.3
锰/(mg/L)	5.49×10^{-3}	≤0.1	铜/(mg/L)	9.00×10^{-5} L	≤1.0
锌/(mg/L)	8.00×10^{-4} L	≤1.0	氯化物/(mg/L)	17.4	≤250
硫酸盐/(mg/L)	58.5	≤250	溶解性总固体/(mg/L)	262	≤1000
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	155	≤450	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)/(mg/L)	1.76	≤3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002L	≤0.002	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.050L	≤0.3
总α放射性/(Bq/L)	0.02	≤0.5	总β放射性/(Bq/L)	0.09	≤1
游离余氯/(mg/L)	0.09	出厂水余量≥0.3, 限值为4; 管网末梢水余量≥0.05			
备 注: 标准依据: 生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006					
(本栏以下空白)					

编制人: 新疆

审核人: 夏立仁

签发人: 李辉

2021年6月30日



扫描全能王 创建

附表1: 主要监测仪器

序号	检测仪器名称及编号	仪器型号
1	隔水式恒温培养箱 №WSZX/YQ.C-036	GHP-9270
2	原子荧光光度计 №WSZX/YQ.A-001	AFS930
3	ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 №WSZX/YQ.A-010	ICAP Q
4	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-050	DR6000
5	紫外可见分光光度计 №WSZX/YQ.A-018	DR6000
6	全自动智能蒸馏仪 №WSZX/YO.C-155	顺昕6000pro
7	离子色谱仪 №WSZX/YQ.A-033	ICS-1100
8	顶空进样-气相色谱仪 II №WSZX/YQ.A-005	HS40-7890B
9	实验室浊度仪 №WSZX/YQ.A-023	2100N
10	便携式pH计 №WSZX/YQ.A-099	雷磁PHBJ-260
11	电子分析天平 (万分之一 №WSZX/YQ.A-013	Quintix224-1CN
12	四路低本底 α 、 β 测量仪 №WSZX/YQ.A-052	BH1227
13	多参数水质分析仪 №WSZX/YQ.A-114	百灵达RW7

